



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBES
Piața Revoluției nr.1, Cod poștal 325400

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889;
Fax (+40 255) 515139

Web: www.caransebesonline.ro
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com

Nr.: 2489/30.08.2016

Nr. 22647/31-08-2016

IN ATENTIA PERSOANELOR JURIDICE AUTORIZATE SA EFECTUEAZE LUCRARI DE
VERIFICARE A DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA CONFORM PRESCRIPTIEI
TEHNICE PTC7-2010

Stimate Domnule Director,

Va solicitam sa ne transmiteti oferta de pret/siguranta, pentru lucrarile de verificare in functionare la deschidere/inchidere, a supapelor de siguranta care echipeaza instalatiile/echipamentele sub presiune consumatoare de combustibili, administrate de Primaria Municipiului Caransebes.

Aceste lucrari se pot face pe standuri de verificare la deschidere/inchidere cu demontarea si montarea lor pe instalatie/echipament sau „on-line” la locul de functionare, cu echipamente de testare care permit masurarea presiunii de declansare a supapelor de siguranta, conform Prescriptiei Tehnice PTC7-2010, Cap.III – Verificarea Dispozitivelor de Siguranta, art.21-27.

Precizam ca detinem 21 de supape reglabile 0/10-11/4 toli, 18 supape cu arc de 1/2 toli etalonate la 3 bari, 6 supape cu arc de 3/4 toli etalonate la 3 bari si 25 supape cu arc de 1”/3 bari.

Durata executie: max. 20 de zile.

Plata se va face dupa eliberarea Declaratiilor de conformitate si a Buletinelor de verificare a functionarii la deschidere/inchidere.

Ofertele de pret se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Caransebes cu sediul in Piata Revolutiei, nr.1, la Registratura Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare cu sediul in Caransebes, str. Teiusului nr.24, sau scanate pe adresa de e-mail: spircaransebes@yahoo.com, pana in data de 09.09.2016, ora 15.

Pentru detalii suplimentare si confirmarea primirii ofertelor pe e-mail, va rugam sa ne contactati la telefon 0255/514947, persoana de contact d-nul Director Ion Gheorghe Stefan.



FELIX-COSMIN BORCEAN

DIRECTOR SPIR

ION GHEORGHE STEFAN

INTOCMIT

ION BONA

IB/IB 1EX.